

平行检验记录表

工程名称: 蚌埠海吉星 3.5MWp 分布式屋顶光伏发电项目 编号: ZHJL-HJX-010

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	电缆桥架	材料型号规格	
		生产厂家	合肥凯天桥架有限公司	使用部位	屋面
	工序	工序名称		实施单位	五洋电力建设股份有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	桥架 (100*200) 厚度检查	≥1.3mm	1.3、1.35、1.32、1.35		
2	桥架 (100*200) 宽度检查	≥200mm	200、201、200、201		
3	桥架 (100*200) 高度检查	≥100mm	100、101、100、101		
4	桥架 (100*50) 厚度检查	≥1.3mm	1.3、1.32、1.3、1.32		
5	桥架 (100*50) 宽度检查	≥100mm	101、100、101、100		
6	桥架 (100*50) 高度检查	≥50mm	50、51、50、51		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		游标卡尺 钢卷尺 镀锌层厚度检测仪			
检验人员	张立忠	检验日期	2019 年 8 月 19 日		