

平行检验记录表

工程名称: 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-喜临门项目

编号: GFDZJBM26-01

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	1#、2#、3#箱变基础土方开挖	实施单位	江苏中天科技工程有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	基底土性	应符合设计要求	符合要求		
2	边坡、表面坡度	应符合设计要求和现行有关标准的规定, 表面坡度设计无要求时, 应向排水沟方向做不小于 2‰ 的坡度	符合要求		
3	基坑、基槽标高偏差	0~-50mm	符合要求		
4	基坑、基槽长度、宽度(由设计中心线向两边量)偏差	+20~0mm	符合要求		
5	基坑、基槽表面平整度	≤20mm	符合要求		
6					
7					
8					
9					
10					
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺、水准仪			
检验人员	李永红		检验日期	2019年3月9日	



由 扫描全能王 扫描创建