

模板工程平行检验记录

编号：GFDZJBM26-03

工程名称		兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-喜临门2.8944MW		检查部位	1#、2#、3#箱变基础									
序号	模板工程平行检查记录			检查情况										
1	1、模板的接缝			符合要求										
	2、模板的隔离剂			涂刷均匀、无沾污钢筋现象										
	3、模板的清理、平整度			符合要求										
2	项次	项目（现浇结构）	允许偏差（mm）	实测值（mm）										
	1	垂直度	≤5m	10	6	5	3	2	6	2	4	2	1	4
	2	标高	底模上表面标高	±10	9	-2	4	-3	7	3	6	-5	5	-1
	3	表面平整度		10	4	2	6	1	7	5	2	4	5	2
检测结论和意见： 经监理单位检查，符合规范及设计要求。														
监理单位：章 监理工程师：李 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-喜临门2.8944MW 2024年4月13日														



扫描全能王 创建