平行检验记录表

工程名称：时代上汽动力电池有限公司屋顶 5.7MW 分布式光伏项目　　编号：JZL7-JL-001

检验对象分类			□设备	✡材料	□工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	支架横梁	材料型号规格	DC 轨道 H40 轻型对称轨道 1.2
		生产厂家	迈贝特（厦门）新能源有限公司	使用部位	组件支架
	工序	工序名称	现场组装	实施单位	中建国信工程建设有限公司
		其他			
序号	检　验　项　目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	DC 轨道 H40		设计图纸要求	4150mm/4150mm	合格
	DC 轨道 H40		设计图纸要求	3150mm/3150mm	合格
	轻型对称轨道 1.2		设计图纸要求	1100mm/1100mm	合格
	轻型对称轨道 1.2		设计图纸要求	800mm/800mm	合格
检验结论					
检验仪器及编号			卷尺、游标卡尺、螺旋测微器、涂层测厚仪		
检验人员	丁立		检验日期	2019 年 04 月 4 日	