

平行检验记录（电缆终端制作安装）

工程名称：顾中科技 1.71MW 分布式光伏发电项目

编号：ZXPSP-QZKJ-001

序号	检验项目	质量检验标准	质量检验方法	检验结论		
1	电缆排列	盘下人口处电缆排列	观察检查	合格		
2		电缆上盘时弯曲度		合格		
3		铠装剥切位置		合格		
4	一般要求	芯线绝缘层外观检查	观察检查	合格		
5		屏蔽电缆的屏蔽接地钢铠接地	对照图纸检查	合格		
6	材料检查	防火材料型号及材质	按设计规定，鉴定资料齐全	对照图纸检查并检查技术或产品鉴定报告	合格	
7	耐火封闭槽盒设置	按设计规定	对照图纸检查	合格		
8	穿墙（楼板）孔洞封堵	防火包	观察检查	合格		
9		防火堵料		合格		
10		防火隔板	扳动并观察检查	合格		
11	阻火隔墙	阻火隔墙设置	按设计规定	对照图纸检查	合格	
12		防火包	观察检查	合格		
13		防火堵料		合格		
14	其他	防火涂料或阻火包带使用	电力电缆接头两侧或相邻电缆 2m~3m 长区段	观察检查	合格	
15			阻火隔墙两侧电缆			
16		防火涂料涂刷	按材料使用说明涂刷	观察检查	合格	
17		电缆管封堵	管口封堵严密，堵料凸起 2mm~5mm	观察检查	合格	
检验结论		合格				
检验人员		李连州	检验时间	2019.6.12		