

平行检验记录表

工程名称: 江苏金源装备股份有限公司屋顶 2.97MW 分布式光伏发电项目

编号: JSJY-JL-PXJY-07

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	逆变器安装	实施单位	上海电气集团股份有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	安装位置		/	符合要求	
2	箱体中心至地面高度		1.2-1.5	1.2	
3	安装出制度误差 mm/m		小于 1.5	1	
4	箱体密封		良好、防水、防潮	符合要求	
5	紧固件表面处治		镀锌	符合要求	
6	紧固件检查		齐全、完好、紧固	符合要求	
	箱体接地		牢固、导通良好	符合要求	
	装有电气可开启门的接地		用软铜导线可靠接地	符合要求	
	箱面标志		齐全	齐全	
	电气元件安装		设计规定	符合要求	
	熔断器、熔丝配置		设计规定	符合要求	
检验结论			合格		
检验仪器及编号					
检验人员	王志成		检验日期	2019 年 09 月 11 日	