


## 平行检验记录表

工程名称: 汕头市杭泰金明精机 1.53MWp 分布式光伏发电项目

编号: JMJJ-ZHJL-003

| 检验对象分类          |                                                                                     |                      | <input type="checkbox"/> 设备 | <input checked="" type="checkbox"/> 材料 | <input type="checkbox"/> 工序 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 检 验 对 象 基 本 信 息 | 设备                                                                                  | 设备名称                 |                             | 设备型号规格                                 |                             |
|                 |                                                                                     | 生产厂家                 |                             | 安装位置                                   |                             |
|                 | 材料                                                                                  | 材料名称                 | 镀锌管                         | 材料型号规格                                 | DN20、DN25、DN32×6000         |
|                 |                                                                                     | 生产厂家                 | 衡山京华制管有限公司                  | 使用部位                                   | 清洗系统                        |
|                 | 工序                                                                                  | 工序名称                 |                             | 实施单位                                   |                             |
|                 |                                                                                     | 其他                   |                             |                                        |                             |
| 序 号             | 检 验 项 目                                                                             | 质量标准                 | 质量检验结果                      |                                        | 备 注                         |
| 1               | DN20、DN25、DN32 壁厚                                                                   | 2、2、2.5±(0.2)        | 2、2、2.5/2、2、2.5             |                                        |                             |
| 3               | DN20、DN25、DN32 直径                                                                   | DN20、DN25、DN32±(0.2) | 20、25、32、150/20、25、32、150   |                                        |                             |
| 5               | DN20、DN25、DN32 长度                                                                   | ≥6000                | 6008、6010、6000、6003         |                                        |                             |
|                 |                                                                                     |                      |                             |                                        |                             |
|                 |                                                                                     |                      |                             |                                        |                             |
|                 |                                                                                     |                      |                             |                                        |                             |
|                 |                                                                                     |                      |                             |                                        |                             |
|                 |                                                                                     |                      |                             |                                        |                             |
|                 |                                                                                     |                      |                             |                                        |                             |
|                 |                                                                                     |                      |                             |                                        |                             |
|                 |                                                                                     |                      |                             |                                        |                             |
| 检验结论            |                                                                                     |                      | 合格                          |                                        |                             |
| 检验仪器及编号         |                                                                                     |                      | 卷尺、游标卡尺                     |                                        |                             |
| 检验人员            |  |                      | 检验日期                        | 2019 年 04 月 28 日                       |                             |

## 填写、使用说明

(1) 平行检验的对象基本分为设备、材料、工序三大类,如属设备方面的检验项目,在设备前的□框中打√,并在下面“设备”的相应栏目中填写有关信息,其他“材料”和“工序”栏目中打斜线即可。如属材料或工序方面的检验项目,依此类推填写。如有些检验对象不好明确区分是否属于设备、材料、工序时,按工序填写,有关基本信息可填入“其他”栏目中。

(2) “检验结论”填写检验后得出的最终结论,一般为合格或不合格。

(3) 本表主要用于监理单位或委托专业检验单位现场检验后无正式检验报告的情况下使用,如委托专业检验单位检验后出具有正式检验报告,以该正式报告为准,不再填写该记录表。