

工程平行检验记录

表号: FD-B24

编号:

施工部位	闭雷针	检验时间	2019.08.09
检验项目:	基础验槽		
检验依据:	图纸		
检验方式:	水平仪、钢尺		
问题及处理情况:	以照图纸尺寸、深度不够、需加深至设计标高。		
相关监理文件索引: ☐ 检测报告 ☒ 检评记录 ☐ 监理工程师通知 ☐ 工程暂停令 ☐ 其它			
		项目监理部(章):	徐耀华
		总监理工程师:	徐耀华
		专业监理工程师:	李金荣
		日期:	2019年08月09日
建设管理单位意见:			
建设管理单位(章): 工程主管: _____ 专业工程师: _____ 日期: _____			

本表一式 5 份,由项目监理部填报,建设单位存 2 份项目监理部 1 份,承包单位存 2 份。