

工程平行检验记录

表号: FD-B24

工程名称：赫章县大山坪风电场项目

编号:

施工部位	5# 风机	检验时间	2019.08.10
检验项目: 基础验槽 检验依据: 图纸、检测报告 检验方式: 水平仪、钢尺. 问题及处理情况: 按照设计要深1.5米.中心线正确.			
相关监理文件索引: ☒ 检测报告 ☒ 检评记录 ☐ 监理工程师通知 ☐ 工程暂停令 ☐ 其它			
		项目监理部(章): 总 监 理 工 程 师: 徐耀生 专业监理工程师: 李金泉 日 期: 2019年08月10日	
建设管理单位意见:			
		建设管理单位(章): 工 程 主 管: _____ 专业工程师: _____ 日 期: _____	

本表一式 5 份,由项目监理部填报,建设单位存 2 份项目监理部村 1 份,承包单位存 2 份。