

工程平行检验记录

表号: FD-B24

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号:

施工部位	生压站	检验时间	2019.08.17
检验项目: SVG基础地梁钢筋绑扎. 检验依据: 图纸 检验方式: 卡尺 钢尺. 问题及处理情况: 钢筋规格符合要求, 有个别钢筋骨架间距偏大, 地梁底部卫生未清理干净, 要求施工方就以上问题进行整改. 相关监理文件索引: ☐ 检测报告 ☒ 检评记录 ☐ 监理工程师通知 ☐ 工程暂停令 ☐ 其它 项目监理部 (章): 总监理工程师: 徐碧生 专业监理工程师: 王江 日 期: 2019.8.17 建设管理单位意见: 建设管理单位 (章): 工程主管: _____ 专业工程师: _____ 日 期: _____			

本表一式 5 份, 由项目监理部填报, 建设单位存 2 份, 项目监理部存 1 份, 承包单位存 2 份。