

工程平行检验记录

表号: FD-B24

工程名称: 黄冈蔡辛大山坪风电场

编号:

施工部位	2号塔基面钢筋绑扎、预埋	检验时间	2019.8.21
检验项目: 2号塔基面钢筋绑扎、预埋塔基础土方开挖 检验依据: 图纸、规范标准 检验方式: 目视、水准仪 问题及处理情况: 在钢筋绑扎过程中, 钢筋间距不符合要求, 存在间距过大, 钢筋绑扎有跳人, 绑扎头 相关监理文件索引: 通知现场整改 ☐ 检测报告 ☐ 检评记录 ☐ 监理工程师通知 ☐ 工程暂停令 ☒ 其它			
		项目监理部(章):	徐耀生
		总监理工程师:	徐耀生
		专业监理工程师:	徐耀生
		日期:	2019.8.21
建设管理单位意见:			
		建设管理单位(章):	蔡辛大山坪风电场
		工程主管:	蔡辛大山坪风电场
		专业工程师:	蔡辛大山坪风电场
		日期:	2019.8.21

本表一式 5 份, 由项目监理部填报, 建设单位存 2 份、项目监理部存 1 份、承包单位存 2 份。