

工程平行检验记录

表号: FD-B24

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号:

施工部位	升压站	检验时间	2019.8.22
检验项目: 生活楼屋面钢筋绑扎 检验依据: 图纸. 检验方式: 卡尺、钢尺. 问题及处理情况: 搭接长度、弯钩、间距, 有个别处不符合要求, 要求施工方对不符合要求地方进行整改, 整改完成后报监理验收 相关监理文件索引: ☐ 检测报告 ☐ 检评记录 ☐ 监理工程师通知 ☐ 工程暂停令 ☐ 其它			
		项目监理部(章): 总监理工程师: 徐耀生 专业监理工程师: 王立平 日期: 2019年08月22日	
建设管理单位意见:		建设管理单位(章): 工程主管: 杨明 专业工程师: 程部 日期: 2019.8.23	

本表一式 5 份, 由项目监理部填报, 建设单位存 2 份、项目监理部存 1 份, 承包单位存 2 份。