

工程平行检验记录

表号: FD-B24

工程名称: 贵州赫章大山坪风电场项目

编号:

施工部位	张泽林. 综合梅坑开挖	检验时间	2019. 8. 23
检验项目: 综合梅坑开挖. SVG 模数经模 检验依据: 图纸. 水准仪. 检验方式: 水准仪. 问题及处理情况: 基础 ^层 持力层不符合设计. 土层不均匀. 无近谈设计院) 相关监理文件索引: ☐ 检测报告 ☐ 检评记录 ☐ 监理工程师通知 ☐ 工程暂停令 ☒ 其它 项目监理部 (章): 徐耀生 总监理工程师: 徐耀生 专业监理工程师: 王林 日期: 2019. 8. 23			
建设管理单位意见: 建设管理单位 (章): 工程主管: 专业工程师: 日期: 2019. 8. 23			

本表一式 5 份, 由项目监理部填报, 建设单位存 2 份、项目监理部存 1 份, 承包单位存 2 份。