

工程平行检验记录

表号: FD-B24

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-PJY-06

施工部位	升压站	检验时间	2019.9.4
检验项目: 综合配电柜基础接地扁铁焊接施工. 检验依据: 图纸. 检验方式: 卡尺. 钢尺. 问题及处理情况: 接地扁铁焊接处有个别处. 有漏焊. 虚焊. 焊渣未清理干净等现象. 要求施工方. 焊接处有以上问题处. 全部整改. 相关监理文件索引: ☐ 检测报告 ☒ 检评记录 ☐ 监理工程师通知 ☐ 工程暂停令 ☐ 其它 项目监理部 (章):  总监理工程师: 徐耀生 专业监理工程师: 张金泉 日 期: 2019.9.4			
建设管理单位意见: 建设管理单位 (章):  工程主管: _____ 专业工程师: 孙明 日 期: 2019.9.4			

本表一式 5 份, 由项目监理部填报, 建设单位存 2 份、项目监理部存 1 份, 承包单位存 2 份。