

工程平行检验记录

表号：FD-101

工程名称：苏常柴大山坪沉沙场项目

编号：

施工部位	1#沉井基础	检验时间	2020年3月29日
------	--------	------	------------

检验项目：钢筋、模板。

检验依据：钢筋、模板、三强施工验收规范。

检验方式：钢尺尺，水准仪

问题及处理情况：

检查发局部钢筋绑扎间距不均匀，施工单位整改后，二次验收符合设计要求。

相关监理文件索引：

- 检测报告
- 检评记录
- 监理工程师通知
- 工程暂停令
- 其它

项目监理部（章）：

总监理工程师：陆柏生

专业监理工程师：朱秀兰

日期：2020年3月29日

建设管理单位意见：

符合设计要求。

同意施工。

建设管理单位（章）：

工程主管：陆柏生

专业工程师：陆柏生

日期：2020年3月29日

本表一式5份，由项目监理部填报，建设单位存2份、项目监理部存1份，承包单位存2份。



扫描全能王 创建