



工程平行检验记录

表号: FD-B24

工程名称: 赫章大山坪风电场项目

编号:

施工部位	16#次机基础	检验时间	2020年4月5日
检验项目: 钢筋绑扎. 检验依据: 钢筋工程施工规范. 检验方式: 钢圈尺 问题及处理情况: 检查发现局部钢筋有漏绑, 施工单位派人整改后, 监理复查符合要求 相关监理文件索引: ☐ 检测报告 ☒ 检评记录 ☐ 监理工程师通知 ☐ 工程暂停令 ☐ 其它 项目监理部(章):  总监理工程师: 陈柏生 专业监理工程师: 朱启全 日期: 2020年4月5日			
建设管理单位意见: 符合设计要求, 同意施工. 建设管理单位(章):  工程主管: 陈柏生 专业工程师: 陆柏生 日期:			

本表一式5份, 由项目监理部填报, 建设单位存2份、项目监理部存1份, 承包单位存2份。



扫描全能王 创建