

工程平行检验记录

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FGH01-PXJY-004

施工部位	升压站综合楼基础承台。	检验时间	2019年04月04日。
检验项目：钢筋、模板安装 检验依据：《钢筋绑扎验收规范》《模板验收规范2011》 检验方式：钢量尺，水准仪 问题及处理情况：检查发现问题。 模板为垃圾清理不干净，个别部位模板安装不牢固。 施工单位派人整改完成后，验收合格。 相关监理文件索引： ☐ 检测报告 ☐ 检评记录 ☐ 监理工程师通知 ☐ 工程暂停令 ☐ 其它			
项目监理部（章） 专业监理工程师：朱书名 日期：2019年04月04日。			