

工程平行检验记录

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

编号：FQH01-PKJY-012

施工部位	升压站交接基础圈梁柱钢筋绑扎	检验时间	2019年09月01日
检验项目：钢筋机械连接、绑扎、模板安装。 检验依据：《钢筋机械连接应用技术规范》JGJ107-2016、《钢筋绑扎验收规范》《模板验收规范2018》 检验方式：钢卷尺 问题及处理情况：检查问题。 1. 局部钢筋间距不均匀。 2. 局部垫块少，模板内垃圾未清理干净。 施工单位整改完成后，验收合格。 相关监理文件索引： ☒ 检测报告 ☐ 检评记录 ☐ 监理工程师通知 ☐ 工程暂停令 ☐ 其它			
		项目监理部（章）： 总监理工程师：[Signature] 专业监理工程师：[Signature] 日期：2019年09月01日	