

工程平行检验记录

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FCH01-PKTY-015

施工部位	升压站电气接母线板安装	检验时间	2019109.07.上午11:10
检验项目：电气接母线板安装 检验依据：《母线验收规范2018》 检验方式：翻查尺 问题及处理情况： 检查发现问题。 1.局部缝隙过大。 2.个别部位未安装垫块。 3.个别部位需要加固。 施工单位按要求整改完成后，验收合格。 相关监理文件索引： ☐ 检测报告 ☐ 检评记录 ☐ 监理工程师通知 ☐ 工程暂停令 ☐ 其它			
		项目监理部(章)： 总监理工程师：刘士发 专业监理工程师：朱书平 日期：2019年09月07日	