

工程平行检验记录

工程名称: 华能共和 5 万千瓦风电项目

编号: F6H01-PXJY-017

施工部位	升压站危险点旁基础平台, 交互站 防冲墙基础平台柱.	检验时间	2019.09.07. 上午 11:30
检验项目: 钢筋绑扎, 模板安装. 检验依据: 《模板验收规范 2015》《钢筋绑扎验收规范》 检验方式: 钢卷尺 问题及处理情况: 检查发现问题. 1. 个别部位钢筋间距不均匀局部有漏绑. 2. 模板局部缝隙过大. 3. 个别部位模板不牢固. 相关监理文件索引: 施工单位按要求整改完成后, 验收合格. ☐ 检测报告 ☐ 检评记录 ☐ 监理工程师通知 ☐ 工程暂停令 ☐ 其它			
		项目监理部 (章): 总监理工程师: 刘士发 专业监理工程师: 朱芳芳 日期: 2019年09月07日	