

工程平行检验记录

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FH01-PXJY-018

施工部位	升压站电气接入层顶板、梁	检验时间	2019.09.11上午8:00
检验项目：钢筋机械连接、绑扎、模板安装。 检验依据：《钢筋机械连接通用技术规范 JGJ 107》《钢筋绑扎验收规范》 《模板验收规范 2018》 检验方式：钢卷尺。 问题及处理情况：检查发现问题。 1. 个别套筒安装不牢固。 2. 局部钢筋绑扎间距不均匀，个别有漏绑。 3. 个别模板缝隙过大。 施工单位派人整改后，验收合格。 相关监理文件索引： ☒ 检测报告 ☐ 检评记录 ☐ 监理工程师通知 ☐ 工程暂停令 ☐ 其它			
		项目监理部(章)：[盖章] 专业监理工程师：[签名] 日期：2019年9月11日	