

工程平行检验记录

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FGH01-PXJY-021

施工部位	升压站危险品库旁变压器基础	检验时间	2019年9月20日
检验项目：钢筋绑扎、模板安装。 检验依据：《钢筋绑扎验收规范及标准2011》 《模板施工及验收规范2011》 检验方式：钢卷尺 问题及处理情况：检查发现问题。 1. 局部钢筋绑扎间距不均匀。 2. 个别部位未放垫块。 3. 个别部位模板缝隙较大。 相关监理文件索引：整改完成后，验收合格 ☐ 检测报告 ☐ 检评记录 ☐ 监理工程师通知 ☐ 工程暂停令 ☐ 其它			
		项目监理部（章）：	
		专业监理工程师：	李会
		日	2019年9月20日