

工程平行检验记录

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

编号：FH01-PKJY-022

施工部位	35KV集电线路BN2、BN3、BN22	检验时间	2019年09月14日
检验项目： 钢筋、模板安装 检验依据： 《钢筋绑扎验收规范》 《模板验收规范2018》 检验方式： 钢卷尺、水准仪 问题及处理情况： 检查发现问题： 模板内垃圾清理不干净，个别部位模板安装不牢固。施工单位派人整改完成后，验收合格。 相关监理文件索引： ☐ 检测报告 ☐ 检评记录 ☐ 监理工程师通知 ☐ 工程暂停令 ☐ 其它			
		项目监理部（章）： 专业监理工程师：  日期： 2019年09月14日	