

工程平行检验记录

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FQH01-PKJY-023

施工部位	35KV集电线路BN14、BN20、BN17、BN12	检验时间	2019年09月17日
检验项目：钢筋绑扎：模板安装 检验依据：《钢筋绑扎验收规范》、 《模板验收规范2018》 检验方式：钢卷尺、水准仪 问题及处理情况： 一检查问题：1.局部箍筋间距不均匀。 2.局部垫块少，模板底有木屑残渣。 施工单订整改完成后，验收合格 相关监理文件索引： ☐检测报告 ☐检评记录 ☐监理工程师通知 ☐工程暂停令 ☐其它			
		项目监理部（章）： 专业监理工程师：[签名] 日期：2019年09月17日	