

工程平行检验记录

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

编号：FH01-PKJY-023

施工部位	5kV集电线路 BN11、BN12、AN12、AN13	检验时间	2019年10月23日
检验项目：钢筋绑扎、模板安装 检验依据：《钢筋绑扎验收规范》 《模板验收规范2018》 检验方式： 钢卷尺、水准仪 问题及处理情况： 检查发现问题： 1、个别部位未绑扎、漏绑。 2、模板内部有木屑残渣。 施工队按要求整改完成后，验收合格。 相关监理文件索引： ☐ 检测报告 ☐ 检评记录 ☐ 监理工程师通知 ☐ 工程暂停令 ☐ 其它			
		项目监理部（章）： 专业监理工程师：房立华 日期：2019年10月23日	