

工程平行检验记录

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

编号：FGH01-PXJY-027

施工部位	35KV集电线路AN3、BN4、BN19	检验时间	2019年9月25日
检验项目：钢筋绑扎、模板安装 检验依据：《钢筋验收规范》、施工图、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 检验方式：巡视、旁站、尺量、实测 问题及处理情况：部分钢筋长度不够，要求钢筋搭接。整改后符合要求，同意验收，允许进入下道工序。 相关监理文件索引： ☐ 检测报告 ☐ 检评记录 ☐ 监理工程师通知 ☐ 工程暂停令 ☐ 其它			
		项目监理部(章)：	专业监理工程师：李卫华
		日	期：2019年9月25日

