

工程平行检验记录

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FGH01-BKJY-029

施工部位	22kV 集电线路 BN1、BN16、BN19	检验时间	2019 年 09 月 28 日
检验项目：钢筋绑扎、模板安装。 检验依据：设计图纸、质量验收规范。 检验方式：巡视、旁站、量、实测。 问题及处理情况： 模板底部有木屑及垃圾。 清理合格后再验收。 相关监理文件索引： ☐ 检测报告 ☐ 检评记录 ☐ 监理工程师通知 ☐ 工程暂停令 ☐ 其它			
		项目监理部(章)：	专业监理工程师：周安华
		日	期：2019 年 09 月 28 日

