

工程平行检验记录

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FGH01-PXJY-030

施工部位	35KV集电线路 AN11、BN15、BN21	检验时间	2018年08月29日
检验项目：	钢筋绑扎、模板安装		
检验依据：	<<钢筋绑扎验收规范及标准2018>> <<模板施工及验收规范2018>>		
检验方式：	钢卷尺、巡视、旁站、尺量、实测		
问题及处理情况：	地脚螺栓锚固数量不符。 整改后符合要求，同意验收，允许进入下道工序。		
相关监理文件索引：	☐ 检测报告 ☐ 检评记录 ☐ 监理工程师通知 ☐ 工程暂停令 ☐ 其它		
		项目监理部(章)： 专业监理工程师：[Signature] 日期：2018年08月29日	