

工程平行检验记录

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FGH01-PXJY-032

施工部位	开五站危险品库房	检验时间	2019年10月01日
------	----------	------	-------------

检验项目：梁板柱钢筋，模板。

检验依据：《模板钢筋工程验收规范》2018。

检验方式：钢卷尺

问题及处理情况：
检查问题1.局部垫块少
2.局部钢筋焊接不饱满。
施工单位整改完成后，再次验收合格。

相关监理文件索引：

☐ 检测报告

☐ 检评记录

☐ 监理工程师通知

☐ 工程暂停令

☐ 其它



项目监理部（章）：

专业监理工程师：朱书全

日期：2019年10月01日