

工程平行检验记录

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FLH01-PXJY-034

施工部位	35KV 集电线路 AN10	检验时间	2019 年 10 月 05 日
检验项目：钢筋绑扎、模板安装			
检验依据：《钢筋绑扎验收规范及标准 2018》 《模板施工及验收规范 2018》			
检验方式：钢卷尺、水准仪、			
问题及处理情况：检查发现问题： 插筋个别绑扎位置错误（内插筋） 整改符合要求，同意验收，允许进入下道工序。			
相关监理文件索引：无。			
☐ 检测报告			
☐ 检评记录			
☐ 监理工程师通知			
☐ 工程暂停令			
☐ 其它			



项目监理部（章）：
专业监理工程师：[Signature]
日期：2019 年 10 月 05 日