

工程平行检验记录

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FCH01-PXJY-040

施工部位	35kV 集电线路塔基模板拆除	检验时间	2019 年 08 月 31 日
------	-----------------	------	------------------

检验项目：砼外观尺寸 (AN8、AN09)

检验依据：《砼结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

检验方式：钢卷尺

问题及处理情况：个别部位有气孔，督促施工单位注意避免。

相关监理文件索引：

- ☐ 检测报告
- ☐ 检评记录
- ☐ 监理工程师通知
- ☐ 工程暂停令
- ☐ 其它

项目监理部 (章)：[Red Stamp]
专业监理工程师：[Signature]
日期：2019 年 08 月 31 日