

工程平行检验记录

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FGH01-PXJY-047

施工部位	35KV集电线路 BNO8 ANO2 BNO4	检验时间	2019年09月12日
检验项目：钢筋绑扎、模板安装			
检验依据：《钢筋绑扎验收规范 2018》 《模板施工及验收规范 2018》			
检验方式：钢卷尺、尺量、实测、水准仪			
问题及处理情况： 检查发现问题：模板内垃圾清理不干净，个别部位模板安装不牢固，施工队应及时整改完成后，验收合格。			
相关监理文件索引：			
☐ 检测报告			
☐ 检评记录			
☐ 监理工程师通知			
☐ 工程暂停令			
☐ 其它			

项目监理部（章）：

专业监理工程师：房立华

日期：2019年09月12日