

工程平行检验记录

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FGH01-PXJY-060

施工部位	风机销轴附件	检验时间	
------	--------	------	--

检验项目：检查销轴附件的质量及到货数量。

检验依据：出厂合格证、检验报告、发货清单。

检验方式：用钢尺、油标卡尺、涂层测厚仪测量检查，对照发货清单进行清点数量。

问题及处理情况：

经检查清点风机销轴附件数量，数量符合设计要求。

相关监理文件索引：

- 检测报告
- 检评记录
- 监理工程师通知
- 工程暂停令
- 其它

项目监理部(章)：

专业监理工程师： 黄书春

日

日期：2019年9月27日



内蒙古金海新能源科技股份有限公司

发货清单

项目名称: 华能青海共和项目

编号:

承运车号: 蒙B80668

机型: MYSE3.2-145-100m (华能青海共和项目)

司机姓名: 许光

电话: 15049310866

身份证号:

经销商:

产品名称	规格	材料	单位	每套数量	台套数量	合计	备注
上锚板	φ 4885/ φ 3955x50	Q355D	片	1	5	5	连接板10片, M16*100连接螺栓80套配一母两垫
下锚板	φ 4825/ φ 4015x55	Q355D	片	1	5	5	连接板10片, M16*110连接螺栓80套配一母两垫
锚栓套管	Φ 48×2 L=4325	PVC	支	208	5	1040	专车已发至现场
锚栓套管	Φ 48x2 L=4225mm	PVC	支	16	5	80	专车已发至现场
热收缩套	Φ 60x0.5 L=200mm	-	支	16	5	80	
尼龙螺母M42	M42 δ 25mm	尼龙6	个	16	5	80	
锚栓保护套M42	M42	尼龙6	个	224	5	1120	
耐候结构胶	590ml	/	支	4	5	20	
盖帽M42	M42	PE	个	224	5	1120	已安装在下锚板
钢套M42	M42	冷轧板	个	224	5	1120	已焊接在下锚板
螺柱	M20*350 5.6级	45#	套	16	16	256	一栓一垫两母
工艺拉杆			根				
工艺螺栓	M30*510		个				
随机文件	技术资料						

交货单位: 内蒙古金海新能源科技股份有限公司

收货单位: 明阳智慧能源集团股份有限公司

交货地址: 内蒙古包头稀土高新区幸福南路85号

收货地址: 青海省海南州共和县切结乡

经办人: 刘海伟

收货人: 孙岩冰

签字:

签字:

电话: 0472-5960018

电话: 18609799611

传真: 0472-5960028

传真:

交货日期: 2019/9/21

收货日期: 2019年 09月 27日