

工程平行检验记录

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FGH01-PXY-061

施工部位	35KV集电线路塔基模校拆离	检验时间	2018年09月28日
检验项目：砼外观尺寸 (ANB, BN04, BN07, BN11)			
检验依据：《 <u>砼结构工程施工质量验收规范</u> 》GB50204-2015			
检验方式：钢卷尺			
问题及处理情况：问题：BN04, BN07 砼表面有蜂窝、麻面、烂根现象。 处理情况：施工单位采取措施进行抹灰处理，经整改后符合要求，可以验收。			
相关监理文件索引：			
☐ 检测报告			
☐ 检评记录			
☐ 监理工程师通知			
☐ 工程暂停令			
☐ 其它			
		项目监理部 (章):	
		专业监理工程师: 王立军	
		日期: 2018年09月28日	