

工程平行检验记录

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：F6H01-PXJY-065

施工部位	M.9号风机基础坑模	检验时间	2019年09月28日
检验项目：1. 混凝土现浇外观质量. 2. 尺寸偏差.			
检验依据：平行检验编制的《建筑工程监理规范》《建设工程施工质量验收规范》《混凝土结构工程施工质量验收规范》			
检验方式：用钢尺测量.			
问题及处理情况： 拆模后发现基础表面小部分区域有气泡、要求整改。 施工单位整改后，验收合格符合规范要求，允许下道工序施工。			
相关监理文件索引：			
☐ 检测报告			
☐ 检评记录			
☐ 监理工程师通知			
☐ 工程暂停令			
☐ 其它			
		项目监理部(章): 专业监理工程师: 李长清 日期: 2019年09月28日	