

工程平行检验记录

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：F6H01-PXJY-066

施工部位	M9.10 箱变	检验时间	2019年09月29日
检验项目：钢筋绑扎 模板安装			
检验依据：《钢筋绑扎验收规范及验收标准2018》 《模板施工验收规范2018》			
检验方式：钢卷尺、巡视旁站、见证实测			
问题及处理情况：检查问题底板清理不干净、冲洗 施工单位冲洗就在第二次验收合格时允许下道工序施工。			
相关监理文件索引：			
☐ 检测报告			
☐ 检评记录			
☐ 监理工程师通知			
☐ 工程暂停令			
☐ 其它			
项目监理部(章)：华能共和5万千瓦风电项目 专业监理工程师：[Signature] 日期：2019年09月29日			