

工程平行检验记录

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FG1101-PKJY-067

施工部位	35KV集电线路塔基模板拆除	检验时间	2018年09月30日
检验项目：砌外观尺寸 (B1N1, B116)			
检验依据：《砌体工程施工质量验收规范》GB50204-2015			
检验方式：钢卷尺			
问题及处理情况： 局部砌有蜂窝现象。 施工单位按技术方案要求进行抹灰处理，符合要求。			
相关监理文件索引：			
☐ 检测报告			
☐ 检评记录			
☐ 监理工程师通知			
☐ 工程暂停令			
☐ 其它			
		项目监理部(章)： 专业监理工程师：[Signature] 日期：2018年09月30日	