

工程平行检验记录

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：F61101-PXY-069

施工部位	M17 四机塔基础	检验时间	2019 年 10 月 01 日
检验项目：钢筋绑扎、支模安装。			
检验依据：《钢筋绑扎验收规范》及《验收标准 2018》 《模板施工验收规范 2018》			
检验方式：钢卷尺实测、目测。			
问题及处理情况：检查发现模板安装缝隙过大及钢筋保护层厚度不符合要求，要求施工单位立即整改。 施工单位整改后，第二次验收符合要求，同意下道工序施工。			
相关监理文件索引：			
☐ 检测报告			
☐ 检评记录			
☐ 监理工程师通知			
☐ 工程暂停令			
☐ 其它			
		项目监理部（章）： 专业监理工程师：[签名] 日期：2019 年 10 月 1 日	