

工程平行检验记录

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：HNM01-PXJY-073

施工部位	风机箱板附件	检验时间	2019年10月03日
------	--------	------	-------------

检验项目：检查箱板附件的质量及到货数量

检验依据：出厂合格证、检验报告、发货清单

检验方式：用钢尺、游标卡尺、涂层测厚仪等进行检验，对照发货清单进行清点数量。

问题及处理情况：

(2) 检查风机箱板附件质量及到货数量符合要求

相关监理文件索引：

☐ 检测报告

☐ 检评记录

☐ 监理工程师通知

☐ 工程暂停令

☐ 其它



项目监理部(章)：[Red Stamp]
专业监理工程师：[Signature]

日期：2019年10月03日



内蒙古金海新能源科技股份有限公司

发货清单

项目名称: 华能青海共和项目

编号:

承运车号: 青A·J7707

机型: MYSEL 2-145-100m (华能青海共和项目)

司机姓名: 张铁录 18797098734

电话:

身份证号: 63212419660315001X

经销商: 青海金阳光高强度构件制造有限公司

产品名称	规格	材料	单位	每套数量	台套数量	合计	备注
可更换螺栓	M42x3640 3.6级	42CrMo达克罗处理, Sp=16	支	224	3	672	
大螺母8级M42	M42	35/42CrMo, 达克罗处理	个	224	3	672	已焊接在下地板
垫圈及螺母M42	O43.4x078	材料45#, 15HRC~45HRC	个	224	3	672	已焊接在下地板
螺母8级M42	M42	35/42CrMo, 达克罗处理, Sp=16	个	224	3	672	
垫圈M42	O43.4x078	45#, 15HRC~45HRC, 达克罗处理	个	224	3	672	
螺栓	M20x150 3.6级	45#	支	16	3	48	已焊接在下地板
工艺螺栓			套				
工艺螺栓	M50x510		套				
随机文件	技术资料				1		

交货单位: 内蒙古金海新能源科技股份有限公司 收货单位: 明阳智慧能源集团股份公司

交货地址: 内蒙古包头市青山区钢铁大街85号 收货地址: 青海省海南州共和县恰吉乡

经办人: 刘海伟 收货人: 孙岩冰

签字: [Signature] 签字: 李宜、吴宁

电话: 0472-5960018 电话: 18609792611

传真: 0472-5960028 传真:

交货日期: 2019/ / 收货日期: 2019年 10月 03日

螺母 30个/箱 x 2箱 + 12个 = 672个

垫圈 160个/箱 x 4箱 + 32个 = 672个