

工程平行检验记录

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：F6401-PXJY-080

施工部位	7号风机基础	检验时间	2019年10月06日
------	--------	------	-------------

检验项目：1. 基础的外观质量。
2. 基础的外观尺寸及偏差。

检验依据：1. 《建设工程质量管理规范》2. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》3. 设计图纸

检验方式：用钢尺测量、用水准仪测量、目测。

问题及处理情况：

经检查，外观质量尺寸偏差符合规范要求，允许下道工序施工。

相关监理文件索引：

☐ 检测报告

☐ 检评记录

☐ 监理工程师通知

☐ 工程暂停令

☐ 其它

项目监理部（章）：

专业监理工程师：黄书青

日

期：2019年10月06日