

工程平行检验记录

工程名称: 华能共和 5 万千瓦风电项目

编号: FGH01-PXJY-082

施工部位

5号风机箱变基础

检验时间

2019年10月07日

检验项目: 1. 基础的外观质量.
2. 基础的外观尺寸及偏差.

检验依据: 《建设工程质量管理规范》、《混凝土结构工程施工质量验收规范》、设计图纸

检验方式: 用钢尺测量、水准仪测量、目测.

问题及处理情况: 拆模后发现局部有气泡现象, 要求施工单位
进行整改.
施工单位整改后, 验收检查符合要求, 允许
下道工序施工.

相关监理文件索引:

☐ 检测报告

☐ 检评记录

☐ 监理工程师通知

☐ 工程暂停令

☐ 其它

项目监理部(章):

专业监理工程师: 黄长春

日

期: 2019年10月07日