

工程平行检验记录

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FH01-PXY-085

施工部位	M15号风机	检验时间	2019年10月08日
检验项目：钢筋绑扎、模板安装。			
检验依据：依据《钢筋绑扎及验收规范2018》、《模板施工及验收规范2018》及设计图纸			
检验方式：钢筋长度测量、水平仪测量。			
问题及处理情况：检查发现部分钢筋绑扎不均匀、钢筋上有油污，要求施工队进行整改。 施工队整改后，二次检查验收符合要求。 准予进入下道工序施工。			
相关监理文件索引：			
☐ 检测报告			
☐ 检评记录			
☐ 监理工程师通知			
☐ 工程暂停令			
☐ 其它			
		项目监理部（章）： 专业监理工程师：[签名] 日期：2019年10月08日	