

工程平行检验记录

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

编号：FH101-PXJY-088

施工部位	M1号风机基础拆模	检验时间	2019年10月08日
检验项目：检查基础的外观质量尺寸及偏差 检验依据：依据《建设工程监理规范》《混凝土结构工程施工质量验收规范》及设计图纸 检验方式：用钢尺测量、目测。 问题及处理情况：基础模板拆除后，检查发现部分部位有气泡现象，要求施工单位进行整改。施工单位整改后，二次验收合格，符合要求。同意下道工序。 相关监理文件索引： ☐ 检测报告 ☐ 检评记录 ☐ 监理工程师通知 ☐ 工程暂停令 ☐ 其它			
		项目监理部（章） 专业监理工程师：黄长青 日期：2019年10月08日	