

工程平行检验记录

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：F64101-DXJY-094

施工部位	变压器基础	检验时间	2019年10月17日
------	-------	------	-------------

检验项目：钢筋绑扎、模板安装

检验依据：《钢筋绑扎规范及验收标准2018》
《模板施工及验收规范2018》

检验方式：钢筋尺寸巡视旁站，尺量实测。

问题及处理情况：检查问题在板底清理不干净，已通知施工单位整改，
施工单位整改完成二次验收符合要求准予下道工序施工。

相关监理文件索引：

- ☐ 检测报告
- ☐ 检评记录
- ☐ 监理工程师通知
- ☐ 工程暂停令
- ☐ 其它

项目监理部（章）：
专业监理工程师：[Signature]
日期：2019年10月17日

