

工程平行检验记录

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

编号：F(110)-PXJY-095

施工部位	12#次机基础	检验时间	2019年10月15日
检验项目：钢筋绑扎、机坑连接、模板安装。			
检验依据：《模板、钢筋工程施工验收规范》2018			
检验方式：钢卷尺、水准仪			
问题及处理情况：模板内沙土未清理干净，施工单位将模板内沙土清理干净后验收合格。			
相关监理文件索引：			
☐ 检测报告			
☐ 检评记录			
☐ 监理工程师通知			
☐ 工程暂停令			
☐ 其它			
		项目监理部（章）：	
		专业监理工程师：	朱海龙
		日期：	2019年10月15日