

工程平行检验记录

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FLH01-PXJY-099

施工部位	13#风机基础	检验时间	2022年10月17日
------	---------	------	-------------

检验项目：钢筋绑扎、机械连接、模板安装

检验依据：《模板、钢筋工程施工验收规范》2018

检验方式：肉眼、水准仪

问题及处理情况：
检查发现问题
1. 局部钢筋间距安放不均匀。
2. 模板内清理不干净。
施工单位整改后，验收合格。

相关监理文件索引：

- ☐ 检测报告
- ☐ 检评记录
- ☐ 监理工程师通知
- ☐ 工程暂停令
- ☐ 其它

项目监理部（章）：
专业监理工程师：[Signature]
日期：2022年10月17日