

工程平行检验记录

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FH01-PXY-0100

施工部位	9#风机基础	检验时间	2019年10月18日
检验项目：钢筋绑扎、机械连接、模板安装			
检验依据：《模板钢筋工程施工验收规范》2018			
检验方式：钢卷尺、水准仪			
问题及处理情况： 钢筋间距不均匀， 模板缝隙过大。 施工单位整改后，二次验收合格			
相关监理文件索引：			
☐ 检测报告			
☐ 检评记录			
☐ 监理工程师通知			
☐ 工程暂停令			
☐ 其它			
项目监理部（章）： 专业监理工程师：朱良军 日期：2019年10月18日			