

工程平行检验记录

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FCH01-PXJY-102

|                                                                |            |                                                                           |                  |
|----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 施工部位                                                           | 110kV 消防水池 | 检验时间                                                                      | 2019 年 10 月 18 日 |
| 检验项目：钢筋模板绑扎安装                                                  |            |                                                                           |                  |
| 检验依据：《钢筋绑扎验收规范及验收标准 2018》<br>《模板施工及验收规范 2018》                  |            |                                                                           |                  |
| 检验方式：钢尺、巡视旁站、量实测                                               |            |                                                                           |                  |
| 问题及处理情况：检查问题：垫块少、模板清理不干净，要求整改。<br>施工单位整改完成后，再次验收符合要求，同意下道工序施工。 |            |                                                                           |                  |
| 相关监理文件索引：                                                      |            |                                                                           |                  |
| <input type="checkbox"/> 检测报告                                  |            |                                                                           |                  |
| <input type="checkbox"/> 检评记录                                  |            |                                                                           |                  |
| <input type="checkbox"/> 监理工程师通知                               |            |                                                                           |                  |
| <input type="checkbox"/> 工程暂停令                                 |            |                                                                           |                  |
| <input type="checkbox"/> 其它                                    |            |                                                                           |                  |
|                                                                |            | 项目监理部（章）：<br>专业监理工程师：[Signature]<br>华能共和 5 万千瓦风电项目<br>日期：2019 年 10 月 18 日 |                  |