

工程平行检验记录

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

编号：FCH01-PXJY-103

施工部位	8#风机基础	检验时间	2019年10月19日.
------	--------	------	--------------

检验项目：钢筋机械连接、绑扎、模板安装。

检验依据：《模板、钢筋工程施工验收规范》2018。

检验方式：钢卷尺、水准仪

问题及处理情况：
1. 局部钢筋数量不够。
2. 局部模板保护层厚度不够。
施工单位整改完成后，二次验收合格。

相关监理文件索引：

- ☐ 检测报告
- ☐ 检评记录
- ☐ 监理工程师通知
- ☐ 工程暂停令
- ☐ 其它

项目监理部(章):
专业监理工程师: 
日期: 2019年10月19日.