

工程平行检验记录

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

编号：FH01-PJY-104

施工部位	18#风机箱变	检验时间	2018年10月20日
------	---------	------	-------------

检验项目：钢筋绑扎、模板安装

检验依据：《钢筋绑扎验收规范》《模板验收规范2018》

检验方式：钢卷尺、水准仪

问题及处理情况：检查发现问题：
个别部位没有拉钢筋肋，
施工单位派工整改完成后，验收合格。

相关监理文件索引：

- ☐ 检测报告
- ☐ 检评记录
- ☐ 监理工程师通知
- ☐ 工程暂停令
- ☐ 其它

项目监理部（章）：
专业监理工程师：[Signature]
日期：2018年10月20日